

Unterrichtung der Öffentlichkeit nach §23 der 17. BImSchV									
Betreiber:			Heidelberg Materials AG, Werk Burglengenfeld						
Berichtszeitraum:			Januar bis Dezember 2025						
Anlage:			Zementwerk Burglengenfeld (Wärmetauscher-Drehofenanlage)						
Ort:			Schmidmühlener Strasse 30, 93133 Burglengenfeld						
Auswertung der kontinuierlich gemessenen Emissionen 2025 am Wärmetauscherofen 1									
Emissions- parameter	Grenzwerte gemäß Genehmigung (mg/Nm³)		Gemessener Jahres- mittelwert (mg/Nm³)	Anzahl der Halbstunden- mittelwerte	Anzahl der Tagesmittel- werte	Anzahl der Halbstundenmittel- wertüberschreitungen		Anzahl der Tagesmittel- wertüberschreitungen	
	Halbstunden- mittelwert	Tagesmittel- wert				absolut	prozentual	absolut	prozentual
Staub	30	10	0.08	14736	302	0	0.00	0	0.00
NOx angegeben als NO2	400	200	193.84	14736	302	29	0.20	2	0.66
NH ₃	60	30	19.66	14736	302	130	0.88	23	7.62
Hg	0.05	0.03	0.00671	14736	302	0	0.00	0	0.00
CO	2000	1000	580.86	14736	302	1	0.01	0	0.00
Cges	80	40	36.03	14736	302	24	0.16	57	18.87
HCl	60	10	1.40	14736	302	0	0.00	0	0.00
HF	4	1	0.18	14736	301	1	0.01	0	0.00
Schwefeloxide angegeben als SO2	200	50	1.00	14736	302	0	0.00	0	0.00
Angaben zu den Verbrennungsbedingungen									
Die vorgeschriebenen Verbrennungsbedingungen gemäß 17. BImSchV § 7 wurden eingehalten.									
Bemerkungen									
Im Dezember traten während einem durch das Landratsamt Schwandorf genehmigten Anlagenversuchs Überschreitungen der Abgaskomponente NO _x angegeben als NO ₂ & NH ₃ auf.									

Unterrichtung der Öffentlichkeit nach §23 der 17. BImSchV					
Betreiber:	Heidelberg Materials AG, Werk Burglengenfeld				
Berichtszeitraum:	Januar bis Dezember 2025				
Anlage:	Zementwerk Burglengenfeld (Wärmetauscher-Drehofenanlage)				
Ort:	Schmidmühlener Strasse 30, 93133 Burglengenfeld				
Ergebnisse der jährlichen Einzelmessungen im Ofenabgas					
Emissionsparameter		Einheit	Grenzwert	Mittelwert der Messwerte	Maximaler Messwert inkl. Meßunsicherheit
Summe Cadmium und Thallium	Cd, Tl	mg/m³ Ntr.	0.05	n.n.*	n.n.*
Summe Antimon bis Zinn	Sb, As, Pb, Cr,Co,Cu, Mn, Ni, V, Sn	mg/m³ Ntr.	0.5	0.00417	0.0138
Summe Arsen bis Chrom	As, Benzo(a)pyren, Cd, Co, Cr	mg/m³ Ntr.	0.05	0.0009	0.0055
Summe Dioxine, Furane und Biphenyle	PCCD, PCDF, PCB	ng/m³ Ntr.	0.1	0.00179	0.0073
Benzol	C ₆ H ₆	mg/m³ Ntr.	5	2.1	3
* = Werte liegen unterhalb der Nachweisgrenze					
Weitere Auskünfte können unter folgender Adresse und Telefonnummer eingeholt werden: Heidelberg Materials AG Werk Burglengenfeld Schmidmühlener Straße 30 93133 Burglengenfeld Tel. (09471) 707-53221 Mail: zementwerk.burglengenfeld@heidelbergmaterials.com					